

Firma
Gemeinde SöldenGemeindestraße 1
A-6450 Sölden

Ötztal Bahnhof, 12.03.2026

Gesamtbeurteilung für die Trinkwasserversorgungsanlage

-

**2/867 Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Sölden Zone 1, 3 und 3a
und
WVA Moos - Platten**

Die Trinkwasserversorgungsanlage Sölden (Zone 1, 3, und 1a) und Moos-Platten (Zone 2), Betreiber Gemeinde Sölden, besteht aus folgenden Anlageteilen und es wurden im Jahr 2025 (am 03.03., 27.08., und am 01.10.2025) folgende Untersuchungen durchgeführt:

Quelle/ Anlagenteil	Quellkataster/ WWDB-Nummer				Untersuchung/ ProtNr.(I)
WVA Sölden Zone 1					
Obere Kohlbruggerquellen 1-2	QU70220010	B	C	L	I 250173-0784 I 250802-3269
Mittlere Kohlbruggerquelle	QU70220011	B	C	L	
Untere Kohlbruggerquelle	QU70220012	B	C	L	
Obere Lackenquellen 1-2	QU70220013	B	C	L	
Untere Lackenquellen 1-2	QU70220014	B	C	L	
Obere u. Untere Lichterbodenquellen	QU70220015	2B	2C	L	
Untere Lichterbodenquelle 2 (BSt. Ob. Unt. Lichterbodenqu.)	QU70220015	--	--	L	
Sammelbrunnenstube Glänzendes Bödele	BW70220005	--	--	L	
Steuerbehälter Infang	BW70220008	--	--	L	
Steuerbehälter Grünsee	--	--	--	--	
Steuerbehälter See	--	--	--	--	
Hochbehälter Granbichl	BW70220003	B	--	L	
Hochbehälter Scheibe	BW70220001	B	--	L	
Trinkwasserkraftwerk EW- Gstrein	BW70220013	B	C	L	
Stabeles Bödele Quelle	QU70220602	4B	2C	L	I 250277-1276 I 250946-3276
Notversorgung Tiefbrunnen Kirchfeld	GW70220003	2B	C	L	I 251270-5049



WVA Sölden Zone 3 u. 1a					
Hale Wand Quelle	QU70220004	B	C	L	I250943-3828
Kössbrunnenquelle	QU70220005	B	C	L	
Grünlehnerquelle	QU70220003	B	C	L	
Langkofelquelle	QU70220006	B	C	L	
Hochbehälter Rettenbachl	BW70220002	B	C	L	
Trinkwasserkraftwerk Rettenbachl	BW70220012	--	--	L	
Hochbehälter Granstein	BW70220004	--	--	L	
Sölden Zone 2					
Nederlehnquelle 3	QU70220538	B	C	L	I 250803-3279
Nederlehnquelle 4 1-3	QU70220626	B	C	L	
Nederlehnquelle 6 1-3	QU70220627	B	C	L	
Langeckquellen 1-3	QU70220525	B	C	L	
Schwarzbrunnenquelle	QU70220595	B	C	L	
Brunnenstube Nederlehn	BW70220010	--	--	L	
Brunnenstube Schwarzbrunnen	BW70220011	--	--	L	
Hochbehälter Moos-Platten	BW70220006	B	C	L	
Sölden Leitungsnetzproben					
Versorgungsgebiet Zone 1	LN70220001	B	C	--	I 250173-0784
		B	C	--	I 250802-3269
Versorgungsgebiet Zone 3	LN70220003	B	C	--	I250943-3828
Versorgungsgebiet Zone 1a (Granstein)	LN70220004	B	--	--	I 250802-3269
Versorgungsgebiet Zone 2 (Platte-Wildmoos-Moos)	LN70220002	2B	2C	--	I 250174-0788
					I 250803-3279

B ... bakteriologische Untersuchung; C ... chemische Untersuchung, L ... Lokalaugenschein

Aus den von uns untersuchten Proben und dem durch uns durchgeführten Lokalaugenschein der gesamten Trinkwasserversorgungsanlage **Sölden Zonen 1, 2, 3 und 1a** geht hervor, dass zum Zeitpunkt der Untersuchungen die Quellen und Anlagenteile der WVA Gemeinde Sölden und Moos - Platten dem Anforderungsprofil an Trinkwasser gemäß der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (BGBl. Nr. 304/2001 idgF) entsprechen.

Das gegenständliche Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges folgenden geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften:

- LMSVG (BGBl. Nr. 13/2006 idgF)
- Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (BGBl. Nr. 304/2001 idgF)
- Codexkapitel B1 „Trinkwasser“ ÖLMB IV. Auflage 2007



Das untersuchte Wasser ist daher aufgrund des hygienischen Lokalaugenscheines und der untersuchten physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Parameter zur

Verwendung als Trinkwasser g e e i g n e t.

Empfohlene Maßnahmen für eine längerfristige Sicherstellung der Trinkwasserqualität sind aus den Einzelgutachten bzw. Befunden ersichtlich.

Auf eine darüber hinausgehende Kontrolle aller Teile der Wasserversorgungsanlage, sowie mindestens 1 Reinigung pro Jahr wird gesondert hingewiesen.

Mag. Anton Wille

Zeichnungsberechtigter
gem. §73 LMSVG



Beilagen:

7 Gutachten

(3 Gutachten bereits übermittelt)